

安全评价报告信息网上公示

项目概况	项目名称	安徽省天然气开发股份有限公司利毫支线利辛分输站安全现状评价报告		
	行业类别	陆上油气管道运输业	报告提交时间	2022.9.6
	项目简介	利毫支线自利辛输气首站至亳州输气末站，途径利辛、涡阳、亳州，为亳州市及涡阳、利辛县提供稳定气源，管道全长95.089km，管径 ϕ 219.1mm，设计压力 4.0MPa，设计输气量 $1.9 \times 108\text{m}^3/\text{a}$ ，全线设 3 座站场（利辛分输站、涡阳分输站、亳州分输站）和 3 座 RTU 阀室。		
安全评价项目参与人员	项目评价组长	侯光第	技术负责人	王晓华
	过程控制负责人	唐晓娟	报告编制人	侯光第
	报告审核人	张春节	安全评价师	李茂刚 臧怀壮 牛伟波 宋生奎 孙亮 王军山
	注册安全工程师	侯光第、张春节、唐晓娟、王军山、牛伟波	技术专家及技术人员	——
评价活动主要信息	安全评价类型	现状评价		
	到现场开展评价工作人员	侯光第、宋生奎、牛伟波		
	到现场开展评价工作时间及主要任务	2022.5.30，了解项目的基本情况、对现场进行勘验；2022.8.3对现场情况进行了复查。		

现场照片











	备注及其他信息	无
--	---------	---