


安全评价报告信息网上公示


项目概况	项目名称	中石油新疆销售有限公司阿勒泰销售福海永安西路加油站安全现状评价		
	行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业	报告提交时间	2023.9.15
	项目简介	<p>中石油新疆销售有限公司阿勒泰销售福海永安西路加油站于2015年建成并投入使用，位于新疆阿勒泰地区福海县永安路，主要负责人为王建新，该加油站的危险化学品经营许可证有效期限为2022年7月10日至2025年7月15日。许可范围：汽油、柴油。</p> <p>加油站占地面积3644.12m²，罩棚为钢结构，投影面积399.76m²，站房为单层砖混结构，建筑面积203.01m²；辅房建筑面积为15.24m²，工具间建筑面积为7.5m²，加油站设1座非承重罐区，设置直埋地下卧式FF双层油罐5个，其中2座40m³汽油罐（92#），1座30m³汽油罐，2座40m³柴油罐，总储量为190m³，折合储量为150m³（柴油罐容积折半计算）。加油罩棚下设1台双枪潜油泵型汽油加油机，1台四枪潜油泵汽油加油机和1台双枪潜油泵柴油加油机，1台4枪潜油泵柴油加油机，站内设置汽油卸油与加油油气回收系统，加油采用双层管线。</p> <p>站区东南侧的洗车房内新建一台全自动隧道式洗车机。由山东省显通安装有限公司于2023年上半年进行施工安装，工期18天。由新疆科汇工程设计有限责任公司进行设计，已经进行了中石油新疆销售有限公司阿勒泰分公司的内部验收程序。</p> <p>根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第3.0.9条规定属于二级加油站。</p>		
安全评价项目参与人员	项目评价组长	徐志伟	技术负责人	邹方永
	过程控制负责人	唐晓娟	报告编制人	徐志伟 田志兴
	报告审核人	王晓华	安全评价师	李茂刚 臧怀壮 刘全进 周举 田志兴
	注册安全工程师	刘全进、唐晓娟、邹方永	技术专家及技术人员	——
评价	安全评价类型	现状评价		

活动 主要 信息	到现场开展评价工 作人员	徐志伟（负责现场勘验人员）、周举、田志兴
	到现场开展评价工 作时间及主要任务	2023.8.4 对现场进行勘验； 2023.8.30 复查。
	现场照片	 A photograph showing four individuals standing in front of a building entrance. They are wearing blue work uniforms and hard hats. The person on the far left is wearing a white hard hat and glasses. The person in the center is wearing a red hard hat and holding a white document. The other two are wearing white hard hats. The building has a sign that says 'POLICE' and '办公室' (Office). There is also a sign with Chinese characters '安全生产' (Safety Production) and '优秀平安企业!' (Excellent Safe Enterprise!). To the left of the entrance, there is a digital display showing '日油价' (Daily Oil Price) with values 8.36, 1.80, and 1.39. The background shows a modern building with windows.









备注及其他信息

无